

TRM1 (модификация У2)

Измеритель-регулятор микропроцессорный
одноканальный

Руководство по эксплуатации
КУВФ.421210.002 РЭ8

Введение

Настоящее краткое руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и подключением измерителя-регулятора микропроцессорного одноканального TRM1. Порядок настройки описан в полном руководстве по эксплуатации.

Полное руководство по эксплуатации расположено на странице прибора на сайте open.ru.

1 Технические характеристики и условия эксплуатации

1.1 Технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Питание	
Диапазон входного напряжения питания для всех типов модификаций:	90...264 В (номинальное 230 В) 47...63 Гц (номинальное 50 Гц)
Потребляемая мощность, не более	10 ВА
Источник встроенного питания¹⁾	
Напряжение и ток	= 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА
Измерительный вход	
Количество измерительных каналов	1
Номинальное сопротивление встроенного шунтирующего резистора	39,2 Ом ³⁾
Величина максимально допустимого напряжения на измерительных клеммах	3 В
Время установления рабочего режима при измерении входных сигналов, не более	10 мин
Выходные устройства (ВУ)	
Количество ВУ	1 ⁴⁾
Интерфейс обмена данными⁵⁾	
Тип интерфейса	RS-485
Протокол обмена данными (режим)	Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave)
Общие сведения	
Габаритные размеры прибора: щитовой Щ1 щитовой Щ2 щитовой Щ5 DIN-реечный Д настенный Н	(96 × 96 × 53) ± 1 мм (96 × 48 × 100) ± 1 мм (48 × 48 × 103) ± 1 мм (90 × 88 × 59) ± 1 мм (129 × 110 × 69) ± 1 мм
Степень защиты корпуса: • со стороны лицевой панели • со стороны задней панели	IP54 (для корпуса Д — IP20) IP20 (для корпуса Н — IP54)
Масса прибора: • с упаковкой, не более • без упаковки, не более	0,4 кг (для корпуса Н — 0,5 кг) 0,25 кг (для корпуса Н — 0,4 кг)
Средний срок службы	12 лет



ПРИМЕЧАНИЕ
¹⁾ Только для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В. ИП предназначен только для питания датчиков, подключаемых к прибору.
²⁾ С учетом старения за межповерочный интервал. Для ТП данные при включенной КХС.
³⁾ Встроенный токовый шунт для работы с сигналом тока подключается DIP-переключателем на боковой стенке корпуса в соответствии с используемым измерительным каналом.
⁴⁾ Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу 4).
⁵⁾ Только для модификации прибора с интерфейсом RS-485.

Таблица 2 – Датчики и входные сигналы

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Отображение на ЦИ	Диапазон измерения
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009		
50M (α = 0,00428 °C ⁻¹)	50C	-180...+200 °C
Pt50 (α = 0,00385 °C ⁻¹)	P50	-200...+850 °C
50П (α = 0,00391 °C ⁻¹)	50P	-200...+850 °C
Cu50 (α = 0,00426 °C ⁻¹)*	C50	-50...+200 °C
100M (α = 0,00428 °C ⁻¹)	100C	-180...+200 °C
Pt100 (α = 0,00385 °C ⁻¹)	P100	-200...+850 °C
100П (α = 0,00391 °C ⁻¹)	100P	-200...+850 °C
Cu100 (α = 0,00426 °C ⁻¹)*	C100	-50...+200 °C
100Н (α = 0,00617 °C ⁻¹)	100H	-60...+180 °C
500M (α = 0,00428 °C ⁻¹)	500C	-180...+200 °C
Pt500 (α = 0,00385 °C ⁻¹)	P500	-200...+850 °C
500П (α = 0,00391 °C ⁻¹)	500P	-200...+850 °C

Продолжение таблицы 2

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Отображение на ЦИ	Диапазон измерения
Cu500 (α = 0,00426 °C ⁻¹)*	C500	-50...+200 °C
500Н (α = 0,00617 °C ⁻¹)	500H	-60...+180 °C
1000M (α = 0,00428 °C ⁻¹)	1000C	-180...+200 °C
Pt1000 (α = 0,00385 °C ⁻¹)	P1000	-200...+850 °C
1000П (α = 0,00391 °C ⁻¹)	1000P	-200...+850 °C
Cu1000 (α = 0,00426 °C ⁻¹)*	C1000	-50...+200 °C
1000Н (α = 0,00617 °C ⁻¹)	1000H	-60...+180 °C
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001		
ТХК (L)	EL	-200...+800 °C
ТХКн(Е)	EE	-200...+900 °C
ТЖК (J)	EJ	-200...+1200 °C
ТПП (S)	ES	-50...+1750 °C
ТНН (N)	EN	-200...+1300 °C
ТХА (K)	EA	-200...+1360 °C
ТПП (R)	ER	-50...+1750 °C
ТПР (B)	EB	+200...+1800 °C
ТВР (A-1)	EA1	0...+2500 °C
ТВР (A-2)	EA2	0...+1800 °C
ТВР (A-3)	EA3	0...+1800 °C
ТМК (T)	ET	-250...+400 °C
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80		
0...1 В	U01	0...1 В
0...5 мА	I05	0...5 мА
0...20 мА	I20	0...20 мА
4...20 мА	I420	4...20 мА
Сигналы постоянного напряжения		
-50...+50 мВ	U55	-50...+50 мВ



ПРИМЕЧАНИЕ
* В Республике Беларусь носит справочную информацию

Таблица 3 – Поддерживаемые датчики и входные сигналы (не средство измерений)

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Отображение на ЦИ	Диапазон измерения
Пирометры		
Пирометр РК-15	P _{и.1}	+400...+1500 °C
Пирометр РК-20	P _{и.2}	+600...+2000 °C
Пирометр РС-20	P _{и.3}	+900...+2000 °C
Пирометр РС-25	P _{и.4}	+1200...+2500 °C
Нестандартизованные сигналы		
Cu53 (α = 0,00426 °C ⁻¹) (гр.23 по ГОСТ 6651-78)	C53	-50...+200 °C
Тип L	ELdL	0...+900 °C

Таблица 4 – Параметры встроенных ВУ

Обозначение ВУ (Тип выходного элемента)	Технические параметры
ВУ дискретного типа	
Р (Контакты электромагнитного реле)	Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,4. Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
К (Оптопара транзисторная п-р-п типа)	Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В
Т (Выход для управления внешним твердотельным реле)	Выходной ток не более 40 мА. Выходное напряжение высокого уровня 4...6 В. Выходное напряжение низкого уровня 0...0,7 В
С (Оптопара симисторная)	Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц). Ток в импульсном режиме не более 500 мА, время импульса не более 5 мс. Максимальное коммутлируемое напряжение в импульсном режиме не более 600 В
ВУ аналогового типа	
И (ЦАП «параметр – ток»)	Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки
У (ЦАП «параметр – напряжение»)	Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В



ПРИМЕЧАНИЕ
* Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований) дополнительной погрешности преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 °C включительно) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °C изменения температуры окружающей среды, составляют не более 0,5 от предела допускаемой приведенной основной погрешности преобразования.

1.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.

По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ 30804.6.4-2013.

По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.

2 Монтажные отверстия в щите




Рисунок 1 – Габаритные размеры корпуса Щ1 и монтажного отверстия в щите




Рисунок 2 – Габаритные размеры корпуса Щ2 и монтажного отверстия в щите




Рисунок 3 – Габаритные размеры корпуса Щ5 и монтажного отверстия в щите

3 Подключение датчиков




Рисунок 4 – Трехпроводная схема подключения ТС




Рисунок 5 – Двухпроводная схема подключения ТС




Рисунок 6 – Схема подключения термопары




Рисунок 7 – Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА в виде напряжения -50...+50 мВ или 0...1 В

4 Подключение ВУ




Рисунок 9 – Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»




Рисунок 10 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа «У»




Рисунок 11 – Подключение нагрузки к ВУ типа «Т»




Рисунок 12 – Подключение к ВУ типа «И»




Рисунок 13 – Подключение к ВУ типа «И» с ограничивающим резистором



ПРИМЕЧАНИЕ
Схемы подключения к остальным типам ВУ представлены в полном Руководстве по эксплуатации.

5 Восстановление заводских настроек




ПРИМЕЧАНИЕ
Восстановление заводских настроек сбрасывает значение параметра P_{RS5} и параметры коррекции графика измерителя L_{arr}.

Для восстановления заводских настроек следует:


1. Установить переключку согласно рисунку ниже.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
DIP-переключатели должны быть в положении OFF, иначе сброс до заводских настроек не будет выполнен.



Щ1, Щ2, Н Щ5



Д



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед подключением переключки датчик должен быть отключен от входа 1.

2. На основном экране нажать комбинацию клавиш \uparrow и MENU до появления экрана d.r.5t.
3. Ввести пароль 100 и нажать кнопку OK .
4. Задать параметру d.r.5t значение on.
5. На нижнем ЦИ на 5 секунд отобразится надпись r.5t, затем прибор восстановит заводские настройки.

6 Схема настройки параметров




Рисунок 15