

# TRM1

Измеритель–регулятор микропроцессорный  
одноканальный  
Руководство по эксплуатации  
КУВФ.421210.002 РЭ

## Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и подключением измерителя– регулятора микропроцессорного одноканального TRM1. Полное руководство по эксплуатации расположено на странице прибора на сайте [owen.ru](http://owen.ru).

Для доступа к странице прибора следует считать QR-код на обратной стороне документа.

## 1 Технические характеристики и условия эксплуатации

### 1.1 Технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: • напряжение • частота	90 ... 245 В 47 ... 63 Гц
<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> При подключении питания переменного напряжения следует учитывать рекомендации из раздела 4.1.	
Потребляемая мощность (для приборов с переменным напряжением питания)	не более 10 Вт
Диапазон постоянного напряжения питания (кроме модификаций с выходами СЗ в корпусе Щ1, Щ2, Н, Д)	20...375 В (номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность (только для приборов с типом корпуса Щ11)	не более 7 ВА
Напряжение встроенного источника питания постоянного тока	24 ± 2,4 В
Максимальный выходной ток встроенного источника питания: • для модификаций с переменным напряжением питания 90...245 В • для модификаций с постоянным напряжением питания 20...375 В	• 80 мА • 50 мА
Количество каналов	1
Время опроса входа: • ТС • ТП	не более 0,8 сек не более 0,4 сек
унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока • для приборов в корпусах Н, Щ1, Щ2 и Д • для приборов в корпусе Щ11	не более 0,4 сек не более 0,1 сек
Степень защиты корпуса: • настенный Н • щитовые Щ1, Щ2, Щ11 (со стороны лицевой панели) • DIN-реечный Д (со стороны лицевой панели)	IP44 IP54 IP20
Габаритные размеры прибора: • настенный Н • щитовой Щ1 • щитовой Щ11 • щитовой Щ2 • DIN-реечный Д	(105 × 130 × 65) ± 1 мм (96 × 96 × 65) ± 1 мм (96 × 96 × 47) ± 1 мм (96 × 48 × 100) ± 1 мм (72 × 90 × 58) ± 1 мм
Масса прибора	не более 0,5 кг
Средний срок службы	8 лет

Таблица 2 – Датчики и входные сигналы

Датчик или входной сигнал	Диапазон измерений	Значение единицы младшего разряда <sup>2)</sup>	Предел основной приведенной погрешности, %
<b>Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009<sup>3)</sup></b>			
Cu 50 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> ) <sup>1), 5)</sup>	-50...+200 °C	0,1 °C	± 0,25
50M (α = 0,00428 °C <sup>-1</sup> )	-200...+200 °C	0,1 °C	
Pt 50 (α = 0,00385 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C	0,1 °C	
50П (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	-240...+1100 °C	0,1 °C	
Cu 100 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> ) <sup>5)</sup>	-50...+200 °C	0,1 °C	
100M (α = 0,00428 °C <sup>-1</sup> )	-200...+200 °C	0,1 °C	
Pt 100 (α = 0,00385 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C	0,1 °C	
100П (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	-240...+1100 °C	0,1 °C	
100Н (α = 0,00617 °C <sup>-1</sup> )	-60...+180 °C	0,1 °C	
Pt 500 (α = 0,00385 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C	0,1 °C	
500П (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	-245...+1100 °C	0,1 °C	
Cu 500 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> ) <sup>5)</sup>	-50...+200 °C	0,1 °C	
500M (α = 0,00428 °C <sup>-1</sup> )	-200...+200 °C	0,1 °C	
500Н (α = 0,00617 °C <sup>-1</sup> )	-60...+180 °C	0,1 °C	
Cu 1000 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> ) <sup>5)</sup>	-50...+200 °C	0,1 °C	
1000M (α = 0,00428 °C <sup>-1</sup> )	-200...+200 °C	0,1 °C	
Pt 1000 (α = 0,00385 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C	0,1 °C	
1000П (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	-245...+1100 °C	0,1 °C	
1000Н (α = 0,00617 °C <sup>-1</sup> )	-60...+180 °C	0,1 °C	
<b>Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001</b>			
ТХК (L)	-200...+800 °C	0,1 °C	± 0,5 (± 0,25) <sup>4)</sup>
ТЖК (J)	-200...+1200 °C	1,0 °C	
ТНН (N)	-200...+1300 °C	1,0 °C	
ТХА (K)	-200...+1360 °C	1,0 °C	
ТПП (S)	-50...+1750 °C	1,0 °C	
ТПП (R)	-50...+1750 °C	1,0 °C	
ТПР (B)	+200...+1800 °C	1,0 °C	
ТВР (A-1)	0...+2500 °C	1,0 °C	
ТВР (A-2)	0...+1800 °C	1,0 °C	
ТВР (A-3)	0...+1800 °C	1,0 °C	
ТМК (T)	-250...+400 °C	0,1 °C	
<b>Сигнал постоянного напряжения</b>			
-50...+50 мВ	0...100 %	0,1; 1,0 %	± 0,25
<b>Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80</b>			
0...1 В	0...100 %	0,1; 1,0 %	± 0,25
0...5 мА	0...100 %	0,1; 1,0 %	
0...20 мА	0...100 %	0,1; 1,0 %	
4...20 мА	0...100 %	0,1; 1,0 %	± 0,25
<b>Пирометры</b>			

Продолжение таблицы 2

Датчик или входной сигнал	Диапазон измерений	Значение единицы младшего разряда <sup>2)</sup>	Предел основной приведенной погрешности, %
PK-15	+400...+1500 °C	0,1 °C	± 0,25
PK-20	+600...+2000 °C	0,1 °C	
PC-20	+900...+2000 °C	0,1 °C	
PC-25	+1200...+2500 °C	0,1 °C	
<b>И</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>		
	1) Коэффициент, определяемый по формуле $\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{R_0 \cdot 100 \text{ } ^\circ\text{C}}$ , где $R_{100}$ , $R_0$ - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °C, и округляемый до пятого знака после запятой. 2) при температуре выше 999,9 и ниже минус 199,9 °C цена единицы младшего разряда равна 1 °C. 3) допускается применение нестандартизованного медного ТС с $R_0 = 53 \text{ Ом}$ , $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ и диапазоном измерений от минус 50 до +180 °C. 4) основная приведенная погрешность без компенсации холодного спая. 5) В Республике Беларусь носит справочную информацию		

Таблица 3 – Параметры встроенного ВУ

Обозначение ВУ	Тип выходного элемента	Технические параметры
<b>ВУ дискретного типа</b>		
<b>Р</b>	Контакты электромагнитного реле	Ток не более 8 А при напряжении не более 250 В (50 Гц)
<b>К</b>	Оптопара транзисторная п-р-п-типа	Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В
<b>Т</b>	Выход для управления внешним твердотельным реле	Выходное напряжение 4...6 В, постоянный ток не более 25 мА
<b>С</b>	Оптопара симисторная	Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц)
<b>СЗ</b>	Три оптопары симисторные	Ток не более 50 мА (на каждую оптопару) при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц)
<b>ВУ аналогового типа</b>		
<b>И</b>	ЦАП «параметр – ток»	Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В
<b>У</b>	ЦАП «параметр – напряжение»	Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16...30 В

## 1.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °C;



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для модификаций прибора, выпущенных по специальному заказу, допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +50 °C.

- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522-1999 (МЭК 61326-1).

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.

## 2 Меры безопасности



### ВНИМАНИЕ

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

## 3 Монтаж

### 3.1 Установка прибора настенного крепления Н




Рисунок 1 – Габаритные размеры корпуса Н

### 3.2 Установка прибора щитового крепления Щ1




Рисунок 2 – Габаритные размеры корпуса Щ1




Рисунок 3 – Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм

### 3.3 Установка прибора щитового крепления Щ2




Рисунок 4 – Габаритные размеры корпуса Щ2




Рисунок 5 – Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм

### 3.4 Установка прибора щитового крепления Щ11




Рисунок 6 – Габаритные размеры корпуса Щ11




Рисунок 7 – Прибор в корпусе Щ11, установленный в щит толщиной 3 мм

### 3.5 «Быстрая» замена прибора (корпус Щ11)




Рисунок 8 – «Быстрая» замена прибора

### 3.6 Установка прибора DIN-реечного крепления Д




Рисунок 9 – Габаритные размеры корпуса Д

## 4 Подключение

### 4.1 Назначение контактов клеммника



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На рисунках серым цветом отмечены неиспользуемые клеммы.



Рисунок 10 – Назначение контактов клеммной колодки прибора в настенном Н и щитовом Щ1, Щ2 типах корпусов



Рисунок 11 – Назначение контактов клеммной колодки прибора в корпусе Щ11




Рисунок 12 – Назначение контактов клеммной колодки прибора в DIN-реечном Д корпусе

Для корректной работы датчика компенсации холодного спая, при подключении питания переменного тока следует обеспечить соответствие клемм питания фазному и нейтральному проводам. Линия L к клемме 1, линия N к клемме 2. При некорректном подключении измерение термодатчиками производится с высокой погрешностью. Для проверки правильности подключения питания следует:

1. Убедиться, что прибор сброшен до заводских настроек. Проверить тип датчика в параметре  $b1-D = 04$  (термопреобразователь ТХК (L)). Установить перемычку на клеммы **Вход х-2** и **Вход х-3**.
2. Запитать прибор и запомнить значение температуры, отображенное на ЦИ.
3. Отключить питание. Подключить клемму **Вход х-1** прибора к заземляющему контакту сети питания.
4. Подать питание на прибор и сравнить показания из п. 2 с текущими показаниями на ЦИ. В случае совпадения показаний подключение верное. В противном случае следует поменять местами подключенные линии питания.

### 4.2 Подключение датчиков




Рисунок 13 – Трехпроводная схема подключения ТС




Рисунок 14 – Двухпроводная схема подключения ТС




Рисунок 15 – Схема подключения термопары




Рисунок 16 – Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения от -50 до 50 мВ или от 0 до 1 В




Рисунок 17 – Схема подключения пассивного датчика с питанием от прибора




Рисунок 18 – Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом от 0 до 5 мА или от 0(4) до 20 мА  $R_{ш} = 49,9 \pm 0,025 \text{ Ом}$

### 4.3 Подключение нагрузок к ВУ




Рисунок 19 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р




Рисунок 20 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа К




Рисунок 21 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т




Рисунок 22 – Схема подключения силового симистора к ВУ типа С




Рисунок 23 – Схема подключения силового симистора к ВУ типа С3




Рисунок 24 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа И




Рисунок 25 – Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа С




Рисунок 26 – Схема подключения нагрузки с измерительным шунтом




Рисунок 27 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа У

## 5 Принцип работы




Рисунок 28 – Функциональная схема прибора

## 6 Управление и индикация




Рисунок 29 – Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового крепления Щ1; 2) щитового Щ2; 3) DIN-реечного Д; 4) щитового Щ11

Таблица 4 – Назначение цифрового индикатора

Режим эксплуатации прибора	Отображаемая информация
Работа	Измеренное значение Т
Настройка	Обозначение и значения параметров настройки
Авария	Обозначение ошибки

Таблица 5 – Назначение светодиодов

Светодиод	Состояние	Значение
К	Светится	ВУ в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа)
Т	Светится	Включен режим ввода значения уставки регулируемой величины
I	Светится	На цифровом индикаторе выводятся показания первого канала измерения (Т)
	Мигает	Аварийная ситуация на первом входе
Δ	Светится	Включен режим ввода значения гистерезиса компаратора или полосы пропорциональности П-регулятора

Таблица 6 – Назначение кнопок

Кнопка	Режим эксплуатации прибора	Назначение
ПРОГ	Работа	Нажатие < 1 с: • Вход на первый уровень настройки; Нажатие > 3 с: • Вход на второй уровень настройки
	Настройка	• Вход в группу параметров настройки; • Вход в режим редактирования параметра
↕	Работа	Просмотр заданного значения уставки ЛУ
↕	Настройка	• Навигация по меню настройки; • Увеличение/уменьшение значения параметра (для ускорения нажать кнопку)

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5  
 тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45  
 тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru  
 отдел продаж: sales@owen.ru  
 www.owen.ru  
 per.: 1-RU-113158-1.4

